

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 14/_____**

Петровский с.о.
Место составления

11.03.2024 г.
Время 17:25

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 14 от 04.03.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
АЗИМБАЕВ ЕЛАМАН ДУЙСЕНБЕКОВИЧ - и.о. начальника Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района
ЖУМАНОВ ДАУРЕН САЛЫКОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района
МӘДИ ЖАНГЕЛДІ ҚАЙРАТУҰЛЫ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Белое Озеро отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ «Основная средняя школа села Белое Озеро отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Шортандинский район, Белое Озеро, Достык (улица), 30Б.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 11.03.2024 - 11.03.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены 11.03.2024 года проведен профилактический контроль в области пожарной безопасности с посещением объекта, а именно объекта КГУ «Основная средняя школа села Белое Озеро отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области», расположенный по адресу: Акмолинская область Шортандинский район, село Белое Озеро ул. Достык 30Б, по итогам проверки выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности, а именно.

КГУ «Основная средняя школа села Белое Озеро отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	1. Нет записи по техническому обслуживанию и планово-	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

	предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, в эксплуатационном журнале систем и установок пожарной автоматики в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам или автоматизированной системе. Основание: п. 66 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	2. Руководителем объекта не обеспечивается заполнение журнала по практическим тренировкам на объектах с массовым пребыванием людей, составляемом в произвольной форме. Основание: п. 14 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	3. На 1-этаже со стороны кабинета трудов над эвакуационными выходами объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход», используемые на путях эвакуации, содержатся не исправном состоянии. Основание: п. 35 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	4. В кабинете информатики и начальных классов №2 используются поврежденные и незакрепленные электроустановочные изделия. Основание: п. п. 2 п. 86 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	5. В столовой розетка смонтирована на горючем основании. Основание: п. 79 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	6. Топливо (уголь) хранится в 1 метре от здания котельной. Основание: п. 116 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7	7. В котельной автоматическая пожарная сигнализация в не исправном состоянии. Основание: п. 6 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
---	---	--

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Ст. инспектор оес Д. Д. Мухамбетов

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Карамельевич Светлана Александровна

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Замечаний нет

Приложение на «__» листах

«*11*» *03* *2024* г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.