

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа РГУ «Шортандинское районное управление по защите прав потребителей	Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген 017/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года № 415

**Санитарлық – эпидемиологиялық
ҚОРЫТЫНДЫ
Санитарно – эпидемиологическое
ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 10

«26» февраль 2016 ж. (г.)

Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау (санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
ГУ «Елизаветградская основная школа» расположенная по адресу: Акмолинская область, Шортандинский район село Белое озеро ул. Достык 30 б.

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению исх №09 от 16.02.2016г.

по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) и.о. директора Каралькевич С.А.

ГУ «Елизаветградская основная школа»

толық атауы, мекен жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.

3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Образование

по адресу ГУ «Елизаветградская основная школа» расположенная по адресу: Акмолинская область, Шортандинский район село Белое озеро ул. Достык 30 б

(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (проекты, материалы разработаны (подготовлены) проект, генеральный план, основной чертеж (рабочий проект)

5. Ұсынылған құжаттар (представленные документы) 1)заявление исх №09 от 16.02.2016г

2)результаты лабораторных инструментальных исследований; протокол измерений освещенности от 28.08.2015 г №48, протокол микробиологического исследования воды №588 от 28.08.2015г., протокол измерений метеорологических факторов от 28.09.2015 г №29, протокол измерений электромагнитного поля №2 от 04.11.2015г. 3) копия свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица 4) копия удостоверения личности.

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) нет

7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы(егер болса)(Экспертное заключение других организаций (если имеются) нет

ұйғарымды берген ұйымның атауы.(наименование организаций выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная

санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процес условий, производств, продукции

Школа расположена в селе Белое Озеро ул. Достык 30 б. Здание школы одноэтажное 1988 года постройки, типовое. Прилегающая территория ограждена, озеленена, покрыта частично асфальтом. На территории школы выделены зоны размещения основного здания школы, физкультурно-спортивная, хозяйственная. На физкультурно-спортивной зоне предусмотрена зона для подвижных игр. Требования к спортивной площадке соблюдены. В хозяйственной зоне размещена котельная (уголь и зола на период отопительного сезона хранится на территории). Мусоросборники с крышками установлены на бетонированной площадке на расстоянии 25 м. от зданий, вывоз твердых бытовых отходов производится по заявке. Централизованная система водоснабжения с системой водоотведения обеспечивает холодной проточной водой, организовано горячее водоснабжение. В буфете установлены емкости с кипяченной водой, чистая посуда, маркированные подносы для чистой и использованной посуды. За организацией питьевого режима приказом директора школы назначен ответственный работник. В школе оборудована местная система канализации, один санитарный узел для мальчиков и девочек (на 2 унитаза и 1 умывальная раковина). Созданы условия для соблюдения личной гигиены для школьников и работников, обеспечены жидким мылом, одноразовыми салфетками. На территории школы установлена СДУ, на расстоянии 25 метров от здания школы, санитарно-техническое состояние на момент проверки удовлетворительное. Очистка септика производится по мере заполнения. Здание школы оборудовано системой автономного отопления на твердом топливе. Инженерные коммуникации в исправном рабочем состоянии. Освещение естественное и искусственное, используются лампы накаливания, оснащенные защитной осветительной арматурой. Вентиляция естественная, вентиляционные каналы в помещении, санитарного узла. Режим проветривания организован через форточки и фрамуги кабинетов, соблюдается. Для контроля за температурой воздуха в учебных помещениях установлены термометры. Проектная мощность школы рассчитана 60 на мест с программой 9-ти летнего обучения, фактическое количество учащихся - 28. Всего классов - 6. Наполняемость классов - не более 4 учащихся. Обучение в одну смену, по 6-ти дневной системе обучения, продолжительность уроков 45 минут, и ступенчатая нагрузка для учеников 1 класса. Начало занятий первой смены в 8-30. Расписание уроков и перемен согласовано с Управлением по защите прав потребителей. В учебном корпусе имеется 6 учебных кабинетов, административные помещения, и буфет. Внутренняя отделка помещений кабинетов представлена из материалов поддающихся влажной уборке и дезинфекции (деревянное оконное остекление, настил полов ленолеума, края подогнаны под плинтус, потолки и стены окрашены водоземлемой краской, в помещениях туалетов керамическая плитка. Площадь кабинетов составляет 25 м.кв. Медицинский пункт, спортивный зал, кабинет химии, мастерские проектом не предусмотрены. Мебель и оборудование соответствует росту-возрастным особенностям учащихся. Расстояния и размеры между рядами двухместных столов, от последних столов до стены, от первой парты до учебной доски соблюдается. Рассаживание детей проводится с учетом роста-возрастных особенностей организма и состояния здоровья детей. Заключен договор между ГУ «Отдел образования Шортандинского района» и ТОО «Шортандинская дезинфекция» на проведение дератизационных и дезинсекционных работ. Буфет занимает одно помещение с площадью - 25 м², имеются: 2-х секционная мойка. Внутренняя отделка: стены покрыты водоземлемой краской, на полу настелен линолеум. В буфете школы установлен электроводонагреватель. Технологическим, холодильным оборудованием, кухонной и столовой посудой обеспечены. Перспективное меню и ассортимент перечень блюд выпускаемой продукции согласованы с территориальным управлением по защите прав потребителей. Работает 1 человек, специальной одеждой обеспечена, имеется 3- комплекта. Для соблюдения правил личной гигиены установлен умывальник для мытья рук (одноразовые гигиенические полотенца, дозатор жидкого мыла, урна для сбора мусора). Санитарное состояние школы удовлетворительное, влажная уборка проводится 3 раза в день с

применением дезинфицирующих средств. Из дезинфицирующих средств имеется дехлор в таблетках, в количестве 500шт. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован, хранится в отдельном помещении, уборочный инвентарь для санузла окрашен сигнальной краской, хранится отдельно. В школе работают 7 учителей, 9 работников обслуживающего персонала. Всего личных медицинских книжек 16, медицинский осмотр пройден в полном объеме, гигиеническое обучение и допуск к работе имеются.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алыны, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-корғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен камтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализовании, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света)

Размер участка 13,330 кв.м, почва суглинки, в прошлом не использовался, высота стояния грунтовых вод-1,8-2 м, санитарно-защитная зона не установлена.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протоколы лабораторных исследований: результаты лабораторных инструментальных исследований; протокол измерений освещенности от 28.08.2015 г №48, протокол микробиологического исследования воды №588 от 28.08.2015г., протокол измерений метеорологических факторов от 28.09.2015 г №29, протокол измерений электромагнитного поля №2 от 04.11.2015г.

Санитарлық – эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно – эпидемиологическое заключение

ГУ «Елизаветградская основная школа» расположенная по адресу: Акмолинская область, Шортандинский район, село Белое Озеро ул. Достық 30 б

Пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атау) (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды) санитарлық-эпидемиологиялық сараптама негізінде (на оснований санитарно-эпидемиологической экспертизы) санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (указать – соответствует или **не соответствует**)

СООТВЕТСТВУЕТ

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденным приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 179.

атауы, күні мен нөмірі (указать) (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар (предложения)

«Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» Қазақстан Республикасының кодексінің 21 бабы негізінде Осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрдегі күші бар.

На основании статьи 21 Кодекса республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Руководитель управления
по защите прав потребителей
по Шортандинскому району

исп: Садвакасова С.С.



Толеугазин К.А.
тегі, аты, әкесінің аты, қолы
(фамилия, имя, отчество, подпись)